



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ  
АРХАНГЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ

Россия 163046, Архангельск, улица Р.Люксембург, 78,

тел./факс (8-182) 29-22-90, E-mail: arovog@atnet.ru  
тел./факс: (8-182) 27-12-80

№ 01-12/31 от 14 марта 2015 года

Начальнику отделения надзорной деятельности Ломоносовского,  
Майская Горка, Варавино-Фактория округов ОНД г. Архангельска  
УНДи ПР Главного управления МЧС России по Архангельской  
области – государственному инспектору г. Архангельска  
Архангельской области по пожарному надзору  
Захарову Эдуарду Ивановичу

От председателя АРО ОООИ ВОГ  
Мякшина Николая Александровича

Ответ на предписание № 214/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Сообщаю Вам об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе плановой проверки здания АРО ОООИ ВОГ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 78, предписание № 214/1/1:

Пункт 1 – выполнен, помещение электрощитовой освобождено от горючих веществ и материалов;

Пункт 2 – выполнен, установлены противопожарные двери 2-го типа в проемах двух выходов из лестничных клеток на чердак;

Пункт 3 – выполнен, двери между помещениями класса Ф 5.2 и Ф 4.3 выполнены с пределом огнестойкости не менее EI 30;

Пункт 4 – выполнен, на дверях помещения складского назначения (кладовая) установлено обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и класс зоны;

Пункт 5 – выполнен, установлены ограждения с перилами на лестнице второго входа из здания;

Пункт 6 – выполнен, убрано подсобное помещение из лестничной клетки;

Пункт 7 – выполнен, отделка стен общего коридора (тамбура) выполнена из материалов с пожарной опасностью, не более Г2, В2, Д3, Т3 (Г2, В3, Д2, Т2);

Пункт 8 – выполнен, установлены ограждения с перилами на лестнице основного входа здания;

Пункт 9 – Магазин «Сувениры»;

Пункт 10 – выполнен,

Пункт 11 – выполнен.

Пункт 12 – выполнен;

Пункт 13 – выполнен, установлены пожарные шкафы в соответствии с требованиями;

Пункт 14 – выполнен, речевые оповещатели размещены на расстоянии не более 150 мм от потолка до верхней части оповещателя;

Пункт 15 – выполнен, размещены на объекте защиты эксплуатационные документы и исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты;

Пункт 15 – выполнен, провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены в короба, каналах из негорючих материалов;

Пункт 17 – выполнен, на объекте обеспечено резервное питание автоматической установки пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 ч. и в режиме «Пожар» не менее 1 ч.;

Пункт 18 – выполнен, установлено оборудование в соответствии с проектом

Приложения: 1) фото-таблица на 2 л.

2) копии подтверждающих документов на 44 листах

Председатель АРО ОООИ ВОГ

Н.А. Мякшин