



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, тел. 21-50-01, 28-80-84, E-Mail – emercom@atknet.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Архангельска

УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163013 г. Архангельск ул. Красных Партизан, д. 41, тел. 23-01-36, факс 23-00-24, E-mail: nadzorarh@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 214/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации

инвалидов «Всероссийское общество глухих»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

(сокращенное наименование – АРО ОООИ ВОГ)

имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения от 25 марта 2015 года № 214 начальника ОНД г. Архангельска
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - главного
государственного инспектора г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору
Личкова Виктора Константиновича о проведении плановой выездной проверки,

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., 14 апреля 2015 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00
мин. 16 апреля 2015 г., с 14 час. 30 мин. до 15 час. 00 мин. 24 апреля 2015 г. (общая
продолжительность проверки – 03 час 00 минут).

проведена плановая выездная проверка начальником отделения надзорной деятельности

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

Ломоносовского, Варавино – Фактория, Майская Горка округов ОНД г. Архангельска

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

капитаном внутренней службы – государственным инспектором г. Архангельска по
Архангельской области по пожарному надзору Захаровым Эдуардом Ивановичем

Здание АРО ОООИ ВОГ, расположенное по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д.
38

совместно с председателем АРО ОООИ ВОГ Мякшиным Николаем Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинятия	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Административное здание 2-й этаж			
1	Допускается размещение (складирование) в электрощитовой горючие вещества и материалы (на деревянных стеллажах хранение различных материалов в бумажной таре). Освободить помещение электрощитовой от горючих веществ и материалов.	пп. ж) п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390) (далее ППР 2012)	04.04.16г.	
2	Не установлены противопожарные двери 2-го типа в проемах двух выходов из лестничных клеток на чердак. Установить противопожарные двери 2-го типа в проемах двух выходов из лестничных клеток на чердак.	п.8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	04.04.16г.	
	1-й этаж			
3	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями: двери между помещениями класса Ф5.2 (складское помещение (кладовая)) и Ф 4.3 (административные помещения) выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30. Двери между помещениями класса Ф5.2 (складское помещение (кладовая)) и Ф 4.3 (административные помещения) выполнить с пределом огнестойкости не менее EI 30.	п. 7.4, п. 5.14* таблица 2* СНиП 21-01-97*.	04.04.16г.	

4	<p>Не обеспечено размещение на дверях помещения складского назначения (кладовая) обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>Обеспечить размещение на дверях помещения складского назначения (кладовая) обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	п.20 ППР 20102.	04.04.16г.	
5	<p>Отсутствуют ограждения с перилами на лестнице второго входа из здания.</p> <p>Установить ограждения с перилами на лестнице второго входа из здания.</p>	п. 6.28 СНиП 21-01-97*.	04.04.16г.	
6	<p>Допущено устройство в лестничной клетке подсобного помещения.</p> <p>Убрать подсобное помещение из лестничной клетки.</p>	пп. к) п.23 ППР 20102.	04.04.16г.	
7	<p>Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей: отделка стен общего коридора (тамбура) выполнена из горючих материалов (ламинированная древесно-волоконистая плита), с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 (Г2, В3, Д2, Т2).</p> <p>Отделку стен общего коридора (тамбура) выполнить из материалов с пожарной опасностью, не более чем Г2, В2, Д3, Т3 (Г2, В3, Д2, Т2).</p>	п.33 ППР 2012; п.6.4, п.6.25, п.7.1 СНиП 21-01-97*.	04.04.16г.	
8	<p>Отсутствуют ограждения с перилами на лестнице основного входа в здание.</p> <p>Установить ограждения с перилами на лестнице основного входа в здание</p>	п. 6.28 СНиП 21-01-97*.	04.04.16г.	
9	Магазин «Сувениры»			
10	<p>Расстояние между дымовым пожарным извещателем и стеной не соответствует нормируемому, не более 4,5м. (по факту 4,9м.).</p> <p>Расстояние между дымовым пожарным извещателем и стеной выполнить в соответствии с нормами, не более 4,5м.</p>	п.12.28. НПБ 88-01 (п.13.4.1 СП 5.13130.2009).	04.04.16г.	
11	<p>В помещении отсутствует табличка с номером телефона вызова пожарной охраны.</p> <p>Установить таблички с номером телефона вызова пожарной охраны.</p>	п.6 ППР 20102.	04.04.16г.	

12	<p>Отсутствует световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом в коридор из торгового зала</p> <p>Установить световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом в коридоре из торгового зала</p>	п. 3.1, табл.1 НПБ 104-03	04.04.16г.	
	Общее по административному зданию			
13	<p>Пожарные краны в здании оборудованы пожарными шкафами, выполненными не в соответствии с требованиями (должны быть изготовлены из негорючего материала красного цвета с аббревиатурой «ПК», так же указывается порядковый номер, и номер телефона ближайшей пожарной части).</p> <p>Пожарные шкафы выполнить в соответствии с требованиями из негорючих материалов красного цвета с аббревиатурой «ПК», так же указать порядковый номер, и номер телефона ближайшей пожарной части).</p>	п.5.13, п.5.20 ГОСТ Р 51844-2009; п.2.1*., п.2.2., п.4.15 НПБ 151-2000	04.04.16г.	
14	<p>Расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей составляет более 150 мм.</p> <p>Разместить речевые оповещатели на расстоянии не более 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.</p>	п.3.21. НПБ 104-03 (п.4.4 СП 3.13130.2009)	04.04.16г.	
15	<p>На объекте защиты отсутствуют эксплуатационные документы и исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.</p> <p>Разместить на объекте защиты эксплуатационные документы и исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.</p>	п.61 ППР 2012.	04.04.16г.	
16	<p>Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложены не в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания.</p> <p>Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложить в коробах, каналах из негорючих материалов.</p>	п. 3.9 НПБ 104-03	04.04.16г.	

17	<p>На объекте не обеспечено резервное питание автоматической установки пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24ч. и в режиме «Пожар» не менее 1ч. (Аккумуляторная батарея полностью разряжена).</p> <p>На объекте обеспечить резервным питанием автоматическую установку пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24ч. и в режиме «Пожар» не менее 1ч.</p>	п. 14.3. НПБ 88-01	04.04.16г.	
18	<p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. По проекту предусмотрен пульт контроля управления С2000 и С2000-БИ SMD, по факту смонтирован приемно-контрольный прибор «Гранит 16».</p> <p>Внести соответствующие изменения в проектную документацию.</p>	п.61 ППР 2012.	04.04.16г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности
Ломоносовского, Майская Горка, Варавино-Фактория округов
ОНД г. Архангельска УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области –
государственный инспектор г. Архангельска
Архангельской области по пожарному надзору
Захаров Эдуард Иванович



(подпись)

М.Л.П.*

24 апреля 2015 года.

Предписание для исполнения получить:

[Handwritten signature]
(подпись)

Инспектор Архангельск ЭИ Захаров Э.И.
(должность, фамилия, инициалы)

"24" апреля

2015 г.